

 ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure		SITO: P.V. TAMOIL		
		Criterio di conformità del parametro:		
		Parametri organici: ΔC [%] <100%		
		Metalli: ΔC [%] <50%		
Parametro [mg/Kg]	C.L.A. Tab 3 alla Parte Terza D.L.vo 152/06 (μg/l)	CAMP INGRESSO IMPIANTO		
		ARPAL	Δ C %	Chelab
Piombo	200	<0,5	OK	<4
Idrocarburi totali	5000	43	-7.229	40
Benzene	200	1,2	OK	<10
Etilbenzene	200	18,1	OK	<10
Stirene	200	<0,75	OK	<10
Toluene	200	0,4	OK	<10
Σ Xileni	200	23,7	OK	<10
Σ aromatici	200	43,4	OK	<100
MTBE	10	200	0.000	200
Benzo(a)pirene		<0.004	OK	<0.003
Benzo(b)fluorantene		<0.009	OK	<0,002
Benzo(g,h,i)perilene		<0.004	OK	<0.003
Crisene		<0,003	OK	<0,002
Benzo(k)fluorantene		<0.001	OK	<0,002
Dibenzo(a,h)antracene		<0,01	OK	<0.003
Indeno(1,2,3 cd)pirene		<0.01	OK	<0.003
Pirene		<0,022	OK	<0.003
Benzo(a)antracene		<0,005	OK	<0.003

 ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure		SITO: P.V. TAMOIL		
		Criterio di conformità del parametro:		
		Parametri organici: ΔC [%] <100%		
		Metalli: ΔC [%] <50%		
Parametro [mg/Kg]	C.L.A. Tab 3 alla Parte Terza D.L.vo 152/06 (μg/l)	CAMP USCITA IMPIANTO		
		ARPAL	Δ C %	Chelab
Piombo	200	<0,5	OK	<4
Idrocarburi totali	5000	<8	OK	70
Benzene	200	<0,075	OK	<10
Etilbenzene	200	<0,1	OK	<10
Stirene	200	<0,1	OK	<10
Toluene	200	<0,1	OK	<10
Σ Xileni	200	<0,1	OK	<10
Σ aromatici	200	<0,1	OK	<100
MTBE	10	<1	OK	<1
Benzo(a)pirene		<0.004	OK	<0.003
Benzo(b)fluorantene		<0.009	OK	<0,002
Benzo(g,h,i)perilene		<0.004	OK	<0.003
Crisene		<0,003	OK	<0,002
Benzo(k)fluorantene		<0.001	OK	<0,002
Dibenzo(a,h)antracene		<0,01	OK	<0.003
Indeno(1,2,3 cd)pirene		<0.01	OK	<0.003
Pirene		<0,022	OK	<0.003
Benzo(a)antracene		<0,005	OK	<0.003