

VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno		15-01-07
presso	P.V. Tamoil V. le S. Bartolomeo 857, La Spezia	
Presenti	Righetti, Scigliano (ARPAL) Bergamaschi (Ecoaxess)	
Argomento	<i>Campionamento monitoraggio mensile acque sotterranee e conduzione messa in sicurezza delle stesse presso il P.V. carburanti in oggetto.</i>	
Svolgimento	Si è proceduto al prelievo in contraddittorio delle acque emunte dal piezometro PZ2 e di quelle uscenti dall'impianto di trattamento. Il profilo analitico ricercato in entrambi i campioni è quello indicato nella short list di Pitelli approvata in Conferenza dei Servizi Ministeriale. I campioni prelevati da ARPAL corrispondono ad almeno il 10% del totale di campioni. Il processo di validazione dati sarà quindi effettuato sulla base dei risultati analitici relativi ai campioni prelevati in contraddittorio. I tecnici Ecoaxess, ultimati i campionamenti in contraddittorio, hanno proseguito nel prelievo degli altri campioni d'acqua e nel rilevamento dei dati di campo.	
Data		
Redatto da		
Firmato da		
Copia a		