



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Dipartimento Provinciale della Spezia

U.O. AREE FUNZIONALI

n. prot.
La Spezia,

**Ministero dell'Ambiente
e Tutela del Territorio**

Dir. per la qualità della vita
Via Colombo 44, 00147 Roma
c.a. Arch. Tulumello

Ministero della Salute

P.zza Industria 20, 00144 Roma

Istituto Superiore Sanità

V.le Regina Elena 299, 00161 Roma
c.a. Dott.ssa Musumeci

APAT

Serv. Geologico Nazionale
Via V. Brancati 48, 00144 Roma

Regione Liguria

Via Fieschi 15, 16121 Genova
c.a. Dott. Schena

Provincia della Spezia

Via Veneto 9, 19122 La Spezia
c.a. Ing. Serafini

Comune della Spezia

P.zza Europa, 19122 La Spezia
c.a. Dott. Bisio

p.c. **Spett.le TERN S.p.A.**

Direzione Ingegneria e mantenimento impianti
Corso Regina Margherita, 267
10143 Torino

Oggetto: *Sito di interesse nazionale Pitelli – Stazione elettrica TERNA ubicata in via Valdilocchi
Comune della Spezia – Collaudo MISE suoli in corrispondenza dei punti di indagine PI25.*

Durante le indagine integrative di caratterizzazione della stazione TERNA effettuate nel mese di luglio 2006 si è rilevata una contaminazione da idrocarburi C>12 nei primi 50 cm nel punto di indagine PI25

TERNA, dopo aver effettuato ulteriori sondaggi intorno al punto PI25 per delimitare il fronte di contaminazione, ha quindi proposto di procedere con una MISE dei suoli con asportazione del materiale inquinato nel punto d'indagine in oggetto. In data 06/11/2006 si è pertanto proceduto ad effettuare le attività di bonifica. ARPAL ha presenziato a tali attività e ha proceduto insieme ai consulenti di TERNA S.p.A. a prelevare i campioni delle pareti e di fondo scavo.

Come evidenziato dalle foto allegate alla relazione finale di TERNÀ e come descritto nei verbali di sopralluogo allegati alla presente, redatti dal tecnico ARPAL incaricato delle verifiche, sono stati prelevati in totale 5 campioni per il collaudo dell'intervento di MISE, 4 campioni dalle pareti e 1 campione dal fondo scavo. Dei 5 campioni uno è stato prelevato in contraddittorio da ARPAL (il verbale di campionamento è allegato alla presente nota). Il profilo analitico ricercato per tutti i campioni è corrisposto alla "short list" di Pitelli ad eccezione dei composti volatili (data la limitata profondità di scavo).

Da una disamina di tutti i rapporti di prova forniti da TERNÀ e dal rapporto di prova ARPAL allegato alla presente nota, non si rilevano superi delle CLA per alcun parametro ricercato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato e sulla base dei risultati analitici ottenuti si ritiene collaudato l'intervento di MISE proposto e condotto con le stesse modalità adottate nei precedenti interventi nei punti PTR3 e SS3.

IL RESPONSABILE U.O. AREE FUNZIONALI

dott.ssa F. Colonna

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA SPEZIA

Dott. F.Palmieri